

BB 12.8V 150AH SOLAR SİSTEM BATARYASI

aspilsan®
Teknolojinin Enerjisi



BB 12.8V 150AH SOLAR SİSTEM BATARYASI

Ürün Adı	BB 12.8V 150AH SOLAR SİSTEM BATARYASI	
Stok No	152-0001-01B2	
Batarya Çıkış Gerilim Aralığı	10.3V-14.6V	
Nominal Kapasite	150Ah (+23°C'de, 0.2C (30A) ile şarj, 0.2C (30A) yük ile deşarj, 2.58 kesme gerilimi ile)	
Maksimum Deşarj Akımı	50A (Sürekli)	
Şarj(20±5°C)	14.6V / 30A (standart) sabit akım-sabit gerilim (CC/CV) modu ile şarj gerilimi 14.6V olduktan sonra, şarj akımı (Cx0.05) 7500mA'e düşene kadar	
Koruma	Aşırı Gerilim Koruması, Düşük Gerilim Koruması, Aşırı Şarj Akımı Koruması, Aşırı Deşarj Akımı Koruması, Deşarjda Aşırı Sıcaklık Koruması, Şarjda Aşırı Sıcaklık Koruması, Deşarjda Düşük Sıcaklık Koruması, Şarjda Düşük Sıcaklık Koruması	
Çevrim Ömrü	Cycle number>=4000 çevrim sonunda nominal kapasitenin en az %80'i. (+23°C'de 0.2C ile şarj etme ve ardından 30 dakika bekleme, 0.2C ile deşarj etme ve 30 dakika bekleme döngüsü ile)	
Gövde Malzemesi	Akrilonitril Bütaiden Stiren (ABS)	
Genişlik	333mm	
Uzunluk	230mm	
Yükseklik	175mm	
Ağırlık	~ 17 kg	
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Şarj	0°C ~ 55°C
	Deşarj	-30 ~ 55°C
Depolama Sıcaklık Aralığı	-30°C ~ 60°C	
İşaretleme	Üretici firma ismi, üretici firma adresi, seri numarası, şarj ve deşarj bilgileri, uyarı/ılkaz bilgi ve işaretleme, nominal kapasite ve nominal gerilim bilgileri	
Kullanım Alanları	Solar Sistemler	

ASPİLSAN Enerji A.Ş.
Pil ve Batarya Sistemleri Üretim Tesisi
Mimarşinan OSB Mahallesi
1. Cadde No:43 Melikgazi / Kayseri
Tel: +90352 321 12 15-16
Faks: +90352 321 12 17

ASPİLSAN Enerji A.Ş. Ar-Ge Merkezi
ve HDRS Bataryaları Üretim Tesisi
Organize Sanayi Bölgesi
12. Cadde No: 8 Kayseri / Türkiye
Tel: +90352 321 12 15-16
Faks: +90352 321 12 17



ASPİLSAN Enerji A.Ş.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güçlendirme Vakfı'nın Bir Kuruluşudur.



ASPİLSAN Enerji A.Ş.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın Bir Kuruluşudur.